

精準環境股份有限公司

行政院環保署認可證環檢字第022號
 檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
 地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131
 傳真：(02)8791-1130、8791-1876
 聯絡人：業務部

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：臺北市立南港高級工業職業學校
 業別：*
 樣品名稱：如下所示
 採樣地點：台北市南港區興中路29號
 採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室

採樣時間：110年02月02日 10:04-10:41
 收樣時間：110年02月02日
 報告日期：110年02月17日
 報告編號：EV21BH053#1 ~ #12

是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢 測 方 法	備 註
			NO. 01總務處1F東 #1	NO. 03特教組1F北128 #2		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			NO. 04綜合3 1F北125 #3	NO. 06健康中心1F西119 #4		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			NO. 09會計室旁1F南廁所 #5	NO. 15校長室旁2F南廁所 #6		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			NO. 21教務3F南廁所 #7	NO. 38教學大樓1F學務處組辦公室 #8		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			NO. 36活動中心1F輔導室辦公室 #9	NO. 39活動中心1F體育組辦公室 #10		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			NO. 32圖資大樓1F辦公室 #11	NO. 70冷凍科1F洗手間 #12		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	

備註：

1. 本報告共1頁
2. 檢驗項目有標示“★”者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限（MDL）。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 依據106.01.10行政院環境保護署環署毒字第1060000881號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6CFU/100ml。

聲 明 書：

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之通用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
 負責人：何賢德

檢驗報告專用章
 精準環境(股)公司
 負責人：何賢德
 檢驗室主管：許崇仁

檢驗室主管：許崇仁
 報告簽署人：許崇仁

許崇仁

精準環境股份有限公司

行政院環保署認可證環檢字第022號
 檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
 地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131
 傳真：(02)8791-1130、8791-1876
 聯絡人：業務部

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：臺北市立南港高級工業職業學校

採樣時間：110年02月02日 10:44-11:16

業別：*

收樣時間：110年02月02日

樣品名稱：如下所示

報告日期：110年02月17日

採樣地點：台北市南港區興中路29號

報告編號：EV21BH053#13 ~ #23

採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室

是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢 測 方 法	備 註
			NO. 72冷凍科辦公室 #13	NO. 77電機科2F辦公室 #14		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			NO. 65機械科1F辦公室 #15	NO. 53模具科1F #16		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			NO. 74汽車科1F走廊 #17	NO. 55重機系1F門廳 #18		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			NO. 60重機系3F車輛電控實習區 #19	NO. 62鑄造科2F辦公室 #20		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			NO. 48建築系3F廁所前 #21	NO. 52土木系3F洗手間前 #22		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			NO. 66電子科1F洗手間前 #23			
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1		NIEA E230.55B	

備註：

1. 本報告共1頁
2. 檢驗項目有標示“★”者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限（MDL）。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 依據106.01.10行政院環境保護署環署毒字第1060000881號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6CFU/100ml。

聲 明 書：

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之通用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
 負責人：何賢德

檢驗報告專用章
精準環境(股)公司
負責人：何賢德
檢驗室主管：許崇仁

檢驗室主管：許崇仁
 報告簽署人：許崇仁

許崇仁